

	Мікрофіша					
Внутрішній блок	ARN24HSSUAWF1		Бренд / Trademark		HYUNDAI	
Зовнішній блок	ARU24HSSUAWF1					
Функція	Розрахункова потужність			Сезонна Ефективність		
Охолодження	Так	Охолодження Pdesignc	7,10 кВт	Охолодження SKEE	6,20	A++
Обігрів (холодніший сезон)	Так	Обігрів Pdesignh	5,10 кВт	Обігрів SKKD	4,00	A+
Обігрів (тепліший сезон)		<i>*Pdh=Pdesign(h) розрахункове навантаження під час обігріву, кВт;</i> <i>*Pdh=Pdesign(c) розрахункове навантаження під час охолодження, кВт;</i>				
Річний обсяг енергоспоживання для потреб:						
“Обсяг енергоспоживання“, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.”						
Охолодження		QCE	401 кВт*ґ/pіk			
Обігрів/Холодніший сезон		QHЕ/A	2678 кВт*ґ/pіk			
Обігрів/Тепліший сезон		QHЕ/B	x кВт*ґ/pіk			
Обігрів (Холодніший сезон)						
Потужність						
Заявлена потужність обігріву для внутрішньої температури 20 °C та зовнішньої температури Tj						
Tj=-7°C		Pdh*	4,51 кВт			
Tj=2°C		Pdh*	2,73 кВт			
Tj=12°C		Pdh*	2,12 кВт			
Бівалентна температура			-7			
Температура ліміту роботи			-15			
Резервна теплова потужність			5,10 кВт			
<i>*Pdh=Pdesign(heating) розрахункове навантаження під час обігріву, кВт;</i>						
Рівень звукової потужності - dB						
	Охолодження	Обігрів				
ARN24HSSUAWF1	59	59				
ARU24HSSUAWF1	65	65				
Холодоагент						
Тип	R410A					
Потенціал глобального потепління ПГПІ (GWP)	2088		кг CO2 еквівалент			
“Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить ріdkу охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює - 2088”						
Це означає, що якщо 1 кілограм даної ріdkкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.” 2088						